

Alarmplan

Bei Eintritt eines Chlorgasaustritts wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

- Telefonnummern für alle Rettungsorganisationen u. Fachfirmen bereit halten
- Notruf absetzen:
 - Feuerwehr
 - Polizei
 - Rotes Kreuz mit Berücksichtigung des Alarmstichwortes: Chlorgasausbruch
- Im Gefahrenbereich nur mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) bewegen
- Berieselungsanlage *außerhalb* des Chlorgasraumes von Hand anstellen
- Weitere Maßnahmen
 - Türen schließen
 - Lüftungen ausschalten
 - Klappen schließen
 - Treibwasser Chlor ausschalten
- *Zeitgleich* Evakuierung nach Evakuierungsplan einleiten
 - Durchsagetext für Badbesucher bekannt geben
 - Anwohner informieren
 - Anforderungen an Sammelplätze
 - Sicherheitsabstand min. 50 m
 - erhöhte Lage
 - Windrichtung beachten
- Für FFW u. Rettungskräfte Alarmplan u. Anlageplan bereit legen
- Feuerwehr / Polizei / Rettungskräfte einweisen
- Unterstützung der Rettungskräfte
 - Information und Wissenstransfer